

23.06.2022

Исх-1001-5992

№ _____
На _____ от _____

Директору по развитию
ООО НТЦ «Практик-Новатор»
Боярскому А.Б.

Отзыв о продукции РММ-20
ООО НТЦ «Практик-Новатор»

Уважаемый Александр Борисович!

В ответ на запрос №01-0205 от 14.06.2022г. «О предоставлении отзыва» сообщая следующее.

Поставленные ООО НТЦ «Практик-Новатор» в 2021 году разрядники мультимодульные РММ-20 УХЛ1 установлены на вновь введенных в эксплуатацию объектах филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»:

1. ВЛ-10 кВ №5 РП «Самаевка» отпайка на ТП-10/0,4 кВ с. Покровск Ковылкинского района Республики Мордовия (установка - январь 2022г., срок эксплуатации 6 месяцев).

2. ВЛ-10 кВ №3 ПС «Жуково» отпайка на ТП-10/0,4 кВ с. Жуково Торбеевского района Республики Мордовия (установка - ноябрь 2021г., срок эксплуатации 8 месяцев).

3. ВЛ-10 кВ №10 ПС «Гарт» отпайка на ТП-10/0,4 кВ с. Судосево Большеберезниковского района Республики Мордовия (установка - ноябрь 2021г., срок эксплуатации 8 месяцев).

В период эксплуатации разрядников мультимодульных РММ-20 УХЛ1 замечаний и нареканий к их работе не выявлено, аварийный отключений по причине воздействия атмосферных перенапряжений на вышеуказанных ВЛ-10 кВ не зафиксировано. Разрядники мультимодульные РММ-20 УХЛ1 по техническим характеристикам соответствуют заявленным.

Замечания к упаковке, маркировке и качеству поставленной продукции эксплуатирующего персонала отсутствуют.

Филиал ПАО «Россети Волга»-«Мордовэнерго» выражает благодарность ООО НТЦ «Практик-Новатор» за поставленную продукцию.

Начальник службы технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства



Палькин А.В.